



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 340.1

Antagen/Senast ändrad	Gäller från	Dnr
Au 1986-04-16 § 182	1986-04-17	1985/71-048.371

REGLER FÖR ANLÄGGANDE AV PRIVATA VATTENLEDNINGAR I GATUMARK

Följande villkor för anläggande av privata ledningar i allmän mark skall gälla:

- a Ledningar skall läggas enligt upprättad och av samhällsbyggnadsförvaltningen godkänd ledningsritning.
- b Ledningarna skall läggas så att gata korsas vinkelrätt.
- c Längsgående vattenledning skall om möjligt läggas 0,5 meter från tomtgräns under förutsättning att befintliga anläggningar medger detta.
- d Ledningarnas läggningsdjup skall anpassas till befintliga anläggningar och efter samråd med ägarna skall därvid lämnade anvisningar följas.
- e Ledningarna skall utföras av PE-rör i lägst tryckklass NT 10.
- f Ledningarna skall läggas i skyddsrör av PVC, betong eller annat likvärdigt material.
- g Kringfyllning skall ske med sand och återställning av gatuöverbyggnaden skall ske till förutvarande skick och packas.
- h Lagning av asfaltyta ombesörjes av kommunen och debiteras den sökande enligt av kommunstyrelsen antagna riktlinjer.
- i Måttatta inmätningsskisser skall inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Relationsritningar upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras den sökande.
- j Den sökande skall svara för alla framtida kostnader som kan orsakas av eller uppstå på grund av den privata vattenledningen.
- k Sökanden skall teckna ansvarsförsäkring för anläggningen och till kommunen inlämna kopia på försäkringsbeviset.

Av kommunstyrelsens arbetsutskott 1979-08-17 fastställda regler upphör därmed att gälla.
