



Räddningstjänsten

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna★

Lokal som skall utnyttjas ★		
Säkerhetsansvarig ★		
Telefonnummer (hela dygnet) ★		
Nyttjandetid fr o m Datum ★      Kl	Nyttjandetid t o m Datum ★      Kl	Antal övernattande i lokalen ★

### Checklista

<b>Hur uppmärksammas ev brand</b>					
Automatiskt brandlarm?		Bostadsbrandvarnare?		Vakande vakt?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Brandredskap</b>					
Inomhusbrandpost?			Handbrandsläckare?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
<b>Utrymningsvägar</b>					
Fria och tillgängliga?			Markerade?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
<b>Larmning</b>					
Tillgång till telefon?					
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
<b>Information till de övernattande via säkerhetsansvarig</b>					
Uppsamlingsplats?		Inräkning?		Mötande till räddningstjänsten?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

- **Rökning** är förbjuden i hela byggnaden!
- **Matlagning** är förbjuden utom i särskilt avsedda lokaler där övernattnig ej sker (kök, pentry eller liknande)!
- **Är övernattnigen i en kommunal verksamhet** måste de kommunala rutinerna för allmän säkerhet och skydd följas.  
Exempel på detta är:
  - \* Förebyggande åtgärder ska vara vidtagna ur stöldskydd
  - \* Lokaler som ej utnyttjas för övernattnigen ska hållas låsta utan tillträde med utlånad nyckel
  - \* Stöldbegärligt material ska vara undanflyttat till låst lokal
  - \* Inbrottslarmet ska vara i funktion i de låsta lokalerna

Vid frågor kontakta Räddningstjänsten. Kontorstid 0456-82 20 00 vx, övrig tid 0709-17 10 50.

**Vid ev brand eller annat olyckstillbud, ring 112!**

#### Blanketten skickas till:

Räddningstjänsten  
Bromölla kommun  
Box 18  
295 21 Bromölla



Räddningstjänsten

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna★

### Bakgrund

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalor och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningspunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § skall ägare och/eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse. I övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattnig.

### Säkerheten i byggnaderna

Om fler än 9 personer kommer att övernattna i lokalen ska räddningstjänsten i normalfallet besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn ska tas till utrymnings säkerhet och lokalens utformning i helhet.

Kontakt ska tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens anordning för tidig upptäckt av brand. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar t.ex. beroende på antal personer i lokalen, lokalens utformning och placering.

Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, ibland fler beroende på lokalens utformning, skall finnas.

I normalfallet accepteras endast övernattnig på bottenplan i en byggnad.

I varje övernattningslokal ska det finnas en säkerhetsansvarig. Denna ska vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand, larmvägar, släckredskapens placering, var uppsamlingsplatsen för lokalen finns och övriga rutiner som kan behövas ur brand- och utrymningshänseende.

Den som är säkerhetsansvarig ska redovisa hur många personer som skall vistas i lokalerna. Som hjälp kan nedanstående riktlinjer användas.

I god tid innan övernattnigen kommer att ske, ska besked lämnas skriftligen på denna blankett till räddningstjänsten.

Rökförbud skall gälla i hela byggnaderna under övernattningsperioden.

Skäckredskap ska finna tillgängliga och kan behöva kompletteras.



Räddningstjänsten

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna★

Nedanstående mall kan vara en vägledning till bedömning av antalet övernattande i lokalen. Gällande personantal i normalfall dagtid får givetvis ej överskridas.

Om personerna kommer att sova på madrasser kan vi anta att varje madrass tar upp 3 m<sup>2</sup> av lokalens yta. Kommer sängar att användas tar dessa upp 4 m<sup>2</sup> av ytan.

Om 20 personer eller fler ska sova i lokalen ska lokalen sektioneras. Gångar mellan sektionerna ska vara 5 meter breda för att underlätta utrymning. Gångarna ska leda mot utrymningsvägarna.

Exempel:

Antag att 20 personer ska sova i en lokal. Dessa 20 personer ska delas upp i 2 sektioner. Gången ska vara 5 meter bred och mynna mot lokalens 2 utrymningsvägar.

